

## 箱型トンネル補修材料 モニタリング合否判定結果

【応募者】 株式会社トクヤマエムテック  
【応募材料】 断面修復材料  
【製品名】 リペアミックス Pro

【モニタリング結果】 合格

【判定理由】

モニタリングを実施した結果、断面修復材の性能照査基準である「浮き・はく離が生じないこと」を満足する結果となったため。

2024年5月24日  
東京地下鉄株式会社  
鉄道本部 工務部 土木課